

IFTH
Aktywator projektu

**RAPORT KLASYFIKACYJNY
REAKCJI MATERIAŁU NA OGIEŃ**
określony artykułem 5 Rozporządzenia z dnia 21 listopada 2002

Ważny 5 lat licząc od dnia wydania

Raport nr 13-03530 L

i 1 aneks na 6 stronach

Materiał przedstawiony przez:	DICKSON PTL 465 Rue des Chartignieres 01120 Dagneux Francja
Nazwa handlowa	4539
Krótki opis	tkanina z włókna szklanego z powłoką poliuretanową dwustronnie Nominalna masa powierzchniowa: 455 g/m ² ± 25g/m ² Grubość nominalna: 0.36 ± 0.01mm Kolory: szary
Raport z badań	N° 13-03530 z 9 października 2013
Rodzaj badań	Palnik elektryczny Pomiar wyższej mocy cieplnej

Klasyfikacja:

M 0

Trwałość klasyfikacji (artykuł 5 załącznika 2): nie jest limitowana z góry

zważywszy na kryteria wynikające z badań opisanych w dołączonym raporcie z badań.

Protokół ten zaświadcza jedynie cechy charakterystyczne próbki poddanej badaniom i nie przesądza o cechach charakterystycznych wyrobów pokrewnych. Nie stanowi zatem zaświadczenia wyrobów w rozumieniu artykułu L.115-27 kodeksu konsumpcji i ustawy z dnia 3 czerwca 1994.

Uwaga: Zezwala się jedynie na przedruk całkowity albo kserokopię niniejszego protokołu klasyfikacyjnego lub razem protokołu klasyfikacyjnego i załączonego raportu z badań.

LYON, 9 października 2013

Kierownik Siedziby lub jego przedstawiciel: Bruno CHEVET

COFRAC ESSAIS
Akredytacja nr 1-0606 i nr 1-0513
Więcej informacji na życzenie

Dyrekcja Regionalna Rhone-Alpes PACA
Avenue Guy de Collonque - 69134 ECULLY CEDEX
Tel: (+33) (0) 4 72 86 16 00 – Fax : (+33) (0)4 78 43 39 66
SIRET 433 430 832 00017

Siedziba: 14 , rue des reculettes – 75013 PARIS - tel: +33 (0) 1 44 08 19 00 - fax: +33 (0) 1 44 08 19 39 – www.ifth.org

SIRET: 433 430 832 00108: NAF: 729Z - TVA: FR 39 433430832
Centre Technique Industriel (ustawa z 22 lipca 1984 – rozp. z 14 kwietnia 2000)