

RAPORT Z KLASYFIKACJI REAKCJI MATERIAŁU NA Ogień

Przewidziany w art. 5 rozporządzenia z 21 listopada 2002

N° EFR-21-004409

Ważny 5 lat począwszy od 05 listopada 2021

Zleceniodawca	SAINT CLAIR TEXTILES 415 Avenue de Savoie 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR Francja
Referencja handlowa	ARCADE FR
Krótki opis przedstawiony przez wnioskodawcę	Tkanina, trudnopalna w masie, składająca się z poliestrowego nośnika pokrytego obustronnie PCV.
Masa powierzchniowa określona przez laboratorium	510 g/m ² ± 10%
Grubość zmierzona przez laboratorium	0,38 mm ± 10%
Kolor	Wszystkie kolory
Użycie	Namioty lekkie – składane / markizy / stopy koszowe / żagle zacinające

Charakter badań :

- **NF P 92-507 (2004)** : Bezpieczeństwo pożarowe – budynki – materiały wyposażeniowe – klasyfikacja według reakcji materiału na ogień.
- **NF P 92-503 (1995)** : Badania reakcji materiałów na ogień – Badanie materiałów elastycznych na palniku elektrycznym.

Klasyfikacja :

M2

Ważne dla każdego zastosowania, dla którego produkt nie jest objęty oznakowaniem CE

Trwałość klasyfikacji (NF P 92-512 : 1986) : nie limitowana a priori

Biorąc pod uwagę kryteria wynikające z badań opisanych w raporcie z badań n° RE EFR-21-BE-004409 z 17 listopada 2021.

Niniejszy raport poświadcza jedynie charakterystyki próbki poddanej badaniom i nie przesądza o charakterystykach produktów podobnych.. Nie stanowi on certyfikacji produktu w rozumieniu artykułu L.115-27 francuskiego Kodeksu Konsumenckiego oraz ustawy z dnia 3 czerwca 1994 r.

Efectis France jest dopuszczony do testów reakcji na ogień zgodnie z zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie z dnia 5 lutego 1959 r.

Les Avenièrès Veyrins-Thuellin, dn.17 listopada 2021

X 

Dyrektor ds. biznesu
Podpisane przez : Laure BARBIER

X 

Nadzorca badań
Podpisane przez : Lise RODIER

