

Niniejszy dokument stanowi rozszerzenie raportu P221223 – DEC/2

RAPORT KLASYFIKACJI REAKCJI MATERIAŁU NA OGIENÍ

zgodny z art. 5 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2002

WAŻNY 5 ANS począwszy od 20 czerwca 2022

Nr P223864 - DEC/1

Materiał przedstawiony przez: SAINT CLAIR TEXTILES
415 Avenue de
Savoie 38110 Saint
Clair de la Tour
Francja

Marka handlowa : WF TRP BK4 P14 SUV SCL H68 - 0,5 mm
DISCRISTAL FR 50

Opis handlowy :
Skład globalny : Elastyczny arkusz PVC, plastyfikowany i trudno zapalny.
Użycie:
Masa: od (598 ± 60) g/m² do (638 ± 64) g/m² (określona przez LNE)
Grubość : od 0,48 mm do 0,5 mm
Kolor : Przezroczysty i dymny

Raport z badań : Nr P221223 - DEC/2 z 20 czerwca 2022

Natura badań : Określenie klasyfikacji według NF P 92-507 (luty 2004)
Badanie na palniku elektrycznym NF P 92-503 (grudzień 1995)

Klasyfikacja :

M2

WAŻNE DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA, DLA KTÓREGO PRODUKT NIE PODLEGA OZNAKOWANIU CE

WAŻNE DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA NIEOBJĘTEGO ART. AM18 §2 PRZEPISÓW ERP

Trwałość klasyfikacji (NF P 92-512 : 1986) : nie ograniczona z góry

biorąc pod uwagę kryteria wynikające z testów opisanych w załączonym raporcie z testów nr P221223 - DEC/2.
Przy określaniu klasyfikacji nie uwzględniono niepewności związanej z wynikiem.

Niniejszy raport potwierdza jedynie właściwości testowanej próbki i nie przesądza o właściwościach podobnych produktów.
Nie stanowi on certyfikacji produktu w rozumieniu artykułu L.115-27 francuskiego kodeksu konsumenckiego i ustawy z dnia 3 czerwca 1994 r.

Dozwolone jest jedynie pełne powielanie niniejszego raportu rankingowego, który zawiera 1 stronę, lub całego raportu rankingowego..

Trappes, 7 lipca 2022



**Kierownik Działu Zachowań
Przeciwpożarowych i Bezpieczeństwa
Pożarowego**

Thibaut CORNILLON