

RAPORT DOTYCZĄCY KLASYFIKACJI REAKCJI NA OGIEŃ nr EFR-22-002608D – Rewizja 1
CLASSIFICATION REPORT OF REACTION TO FIRE n° EFR-22-002608D – Réview 1

Niniejsze sprawozdanie unieważnia i zastępuje sprawozdanie klasyfikacyjne EFR-22-002608D
This report cancels and replaces classification report EFR-22-002608D

1. WSTĘP / INTRODUCTION

Niniejsze sprawozdanie klasyfikacyjne określa klasyfikację przyznaną modelowi „LAC 920 / LAC 920 SL” zgodnie z procedurami określonymi w normie EN 13501-1:2018.
This classification report defines the classification assigned to «LAC 920 / LAC 920 SL» in accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018.

KLASYFIKACJA REAKCJI NA OGIEŃ
ZGODNIE Z EN 13501-1:2018

CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE
IN ACCORDANCE WITH EN 13501-1:2018

Zlecniodawca:
Sponsor:

SAINT CLAIR TEXTILES
415 Avenue de Savoie
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR
Francja

Opracowana
przez:
Prepared by:

Efectis France
ZI Les Nappes
149, route du Marc
FRANCJA 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN

Nr jednostki notyfikującej:
Notified Body No:

1812

Nazwa produktu:
Product name:

LAC 920 / LAC 920 SL

Numer raportu
klasyfikacyjnego:
Classification report No. :

EFR-22-002608D – Rewizja 1

Numer wydania :
Issue number:

2

Data wydania :
Date of issue:

06 sierpnia 2026
August 6th, 2026

Niniejszy raport z klasyfikacji liczy 8 stron i może być wykorzystywany lub powielany wyłącznie w całości.
This classification report consists of 08 pages and may only be used or reproduced in its entirety.

Powielanie niniejszego dokumentu jest dozwolone wyłącznie w całości.
Reproduction of this document is only authorized in its entirety.

1. HISTORIA REWIZJI / REVISION HISTORY

Rewizja / Revision	Modyfikacja	Data wydania/ Date of issue	Redaktor / Writer	Osoba zatwierdzająca / Approver
Dokument wyjściowy First issue	/	31/01/2023	C. MARTINON	L. RODIER
Rewizja 1 Review 1	Dodanie referencji produktu " LAC 920 SL" Adding of the "LAC 920 SL" product reference	06/08/2026	C. MARTINON	L. RODIER

2. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KLASYFIKOWANYM PRODUKCIE / DETAILS OF CLASSIFIED

2.1. INFORMACJE OGÓLNE / GENERAL

Produkt „LAC 920 / LAC 920 SL” jest zdefiniowany jako tkanina do sufitów napinanych zgodnie z normą EN 14716:2004 – Sufity napinane – Wymagania i metody badań.

The product, "LAC 920 / LAC 920 SL", is defined as a fabric for stretched ceilings according to the standard EN 14716 : 2004 - Stretched ceilings - Requirements and test methods

2.2. OPIS PRODUKTU / PRODUCT DESCRIPTION

Produkt „LAC 920 / LAC 920 SL” został opisany poniżej lub w raportach przedłożonych na poparcie klasyfikacji wymienionej w pkt 3.

The product, "LAC 920 / LAC 920 SL", is described below or is described in the reports provided in support of classification listed in 3.

Opis produktu Product description	
Referencja handlowa Trade mark	LAC 920 / LAC 920 SL
Skład : Composition	Nośnik poliestrowy pokryty warstwą podkładową oraz powleczony PVC z obu stron. <i>Polyester fabric coated with prime coat and PVC coating on the both sides.</i>
Grubość Thickness	0,70 mm
Masa powierzchniowa Mass per unit area	900 g/m ²
Kolor Color	Różne kolory <i>Various color</i>

3. RAPORTY I WYNIKI STANOWIĄCE PODSTAWĘ TEJ KLASYFIKACJI / REPORTS AND RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION**3.1. RAPORTY / REPORTS**

Nazwa laboratorium <i>Name of Laboratory</i>	Nazwa zleceńodawcy <i>Name of sponsor</i>	N° referencyjny raportu <i>Report ref. no</i>	Metoda badania oraz data / zasady dotyczące zakresu stosowania oraz data <i>Test method and date field of application rules and date</i>
EFFECTIS FRANCE	SAINT CLAIR TEXTILES	EFR-22-004844- SBI – Rewizja 1	NF EN 13823:2020
EFFECTIS FRANCE	SAINT CLAIR TEXTILES	EFR-22-SBI- 002608D – Rewizja 1	NF EN 13823:2020
EFFECTIS FRANCE	SAINT CLAIR TEXTILES	EFR-22-004844- SF- Rewizja 1	NF EN 11925-2:2020
EFFECTIS FRANCE	SAINT CLAIR TEXTILES	EFR-22-SF- 002608D – Rewizja 1	NF EN 11925-2:2020

3.2. REZULTATY / RESULTS

Metoda badań i numer badań <i>Test method and test number</i>	Parametr <i>Parameter</i>	Liczba testów ^{a)} <i>No. Tests</i> ^{a)}	Rezultaty <i>Results</i>	
			Parametr ciągły – średnia (m) <i>Continuous parameter - mean (m)</i>	Zgodność z parametrami <i>Compliance with parameters</i>
NF EN 13823:2020 EFR-22-004844- SBI – Rewizja 1 Kolor biały <i>White color</i>	FIGRA _{0,2 MJ} (W/s)	5*	59.02	-
	FIGRA _{0,4 MJ} (W/s)		4.98	-
	THR _{600 s} (MJ)		1.09	-
	LFS		-	Zgodny <i>Compliant</i>
	SMOGRA		94.43	-
	TSP _{600s} (m ²)		137.02	-
NF EN 13823:2020 EFR-22-SBI- 002608D – Rewizja 1 Kolor czarny <i>Black color</i>	Kropelki lub płonące cząsteczki <i>Flaming droplets or particles</i>	1	-	Zgodny <i>Compliant</i>
	FIGRA _{0,2 MJ} (W/s)		0.0	-
	FIGRA _{0,4 MJ} (W/s)		0.0	-
	THR _{600 s} (MJ)		0.5	-
	LFS		-	Zgodny <i>Compliant</i>
	SMOGRA		94.3	-
	TSP _{600s} (m ²)		121.1	-
	Kropelki lub płonące cząsteczki <i>Flaming droplets or particles</i>		-	Zgodny <i>Compliant</i>

NF EN 13823:2020 EFR-22-SBI-002608D – Rewizja 1 Kolor szary <i>Grey color</i>	FIGRA _{0,2 MJ} (W/s) FIGRA _{0,4 MJ} (W/s) THR _{600 s} (MJ) LFS	1	0.0	-
			0.0	-
			0.6	-
			-	Zgodny Compliant
	SMOGRA TSP _{600s} (m²)		98.4	-
			147.2	-
	Kropelki lub płonące cząsteczki <i>Flaming droplets or particles</i>		-	Zgodny Compliant
NF EN 11925-2:2020 EFR-22-004844-SF – Rewizja 1 Kolor biały <i>White color</i>	Fs	12	-	Zgodny Compliant
	Zapalenie papieru filtracyjnego <i>Filter paper</i>		-	Zgodny Compliant
NF EN 11925-2:2020 EFR-22-SF-002608D – Rewizja 2 Kolory biały, szary i czarny <i>White, grey and black colors</i>	Fs	12	-	Conforme Compliant
	Zapalenie papieru filtracyjnego <i>Filter paper</i>		-	Conforme Compliant
a) Nie dotyczy rozszerzonej wersji zastosowania a) Not for extended application				

(-) oznacza „nie dotyczy”.

(-) means not applicable.

*Zgodnie z paragrafem § 7.3 normy NF EN 13501-1:2018 przeprowadzono pięć badań. Dwa skrajne wyniki (najwyższy i najniższy) dla każdego parametru rozpatrywanego osobno zostały wykluczone.

*According to the paragraph § 7.3 of the standard NF EN 13501-1:2018, five tests have been done. The two extremes results (highest and lowest) for each parameter individually have been excluded.

4. KLASYFIKACJA I ZAKRES STOSOWANIA / CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1. REFERENCJA KLASYFIKACJI / REFERENCE OF CLASSIFICATION

Niniejsza klasyfikacja została sporządzona zgodnie z EN 13501-1:2018.
This classification has been carried out in accordance with EN 13501-1:2018.

4.2. Klasyfikacja / CLASSIFICATION

Produkt, « LAC 920 / LAC 920 SL », został sklasyfikowany na podstawie jego reakcji na ogień:
The product, "LAC 920 / LAC 920 SL ", in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

B

Dodatkowa klasyfikacja dotycząca emisji dymu to:
The additional classification in relation to smoke production is:

s2

Dodatkowa klasyfikacja dotycząca płonących kropelek/cząstek to :
The additional classification in relation to flaming droplets / particles is:

d0

Format klasyfikacji reakcji na ogień dla wyrobów budowlanych, z wyjątkiem pokryć podłogowych i wyrobów termoizolacyjnych do przewodów liniowych, to:
The format of the reaction to fire classification for construction products excluding floorings and linear pipe thermal insulation products is:

Reakcja na ogień <i>Fire behaviour</i>			Emisja dymów <i>Smoke production</i>			Płonące kropelki <i>Flaming droplets</i>
B	-	s	2	,	d	0

Inaczej mówiąc, B-s2, d0
i.e. B-s2, d0

Klasyfikacja reakcji na ogień <i>Reaction to fire classification</i>	B-s2, d0
---	-----------------

4.3. ZAKRES ZASTOSOWANIA / FIELD OF APPLICATION

Według normy EN 14716:2004, niniejsza klasyfikacja dotyczy następujących parametrów związanych z produktem:

According to the standard EN 14716:2004, this classification is valid for the following product parameters:

- *Obowiązuje w odniesieniu do produktu opisanego w punkcie 2.2.*
- *Valid for the product as described in paragraph 2.2.*

- *Obowiązuje dla wszystkich kolorów.*
- *Valid for all color.*

Według normy EN 13823:2012, klasyfikacja dotyczy następujących warunków końcowego zastosowania:

According to the standard EN 13823:2012, the classification is valid for the following end use applications:

- *Obowiązuje dla szczeliny powietrznej ≥ 80 mm.*
- *Valid for an air gap ≥ 80 mm.*

- *Bez konieczności dodatkowych uszczelnień.*
- *Valide without joint.*

5. OGRANICZENIA / LIMITATIONS

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie stanowi ani zatwierdzenia typu, ani certyfikacji produktu.
This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Klasyfikacja przyznana produktowi w niniejszym raporcie jest odpowiednia do złożenia przez producenta deklaracji zgodności w ramach systemu 3 EVCP oraz do umieszczenia oznakowania CE na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Producent sporządził oświadczenie, które zostało zarchiwizowane. Potwierdza ono, że konstrukcja produktu nie wymaga żadnych procesów, procedur ani konkretnych etapów (nie wymaga dodawania środków ogniochronnych, ograniczenia zawartości substancji organicznych ani dodawania wypełniaczy) mających na celu poprawę odporności ogniowej w celu uzyskania osiągniętej klasyfikacji. W związku z tym producent stwierdził, że certyfikacja w ramach systemu 3 jest właściwa. W związku z tym laboratorium badawcze nie odegrało żadnej roli w pobieraniu próbek produktu do badań, posiada jednak odpowiednie dane referencyjne, dostarczone przez producenta, w celu zapewnienia identyfikowalności próbek poddanych badaniom.

The classification assigned to the product in this report is appropriate to a declaration of conformity by the manufacturer within the context of system 3 of AVCP and CE marking under the Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products.

The manufacturer has made a declaration, which is held on file. This confirms that the products design requires no specific processes, procedures or stages (e.g. no addition of flame-retardants, limitation of organic content, or addition of fillers) that are aimed at enhancing the fire performance in order to obtain the classification achieved. As a consequence the manufacturer has concluded that system 3 attestation is appropriate.

The test laboratory has, therefore, played no part in sampling the product for the test, although it holds appropriate references, supplied by the manufacturer, to provide for traceability of the samples tested.

Podpisane / SIGNED

X

Cédrine MARTINON

Kierownik projektu
Podpisane przez: Cédrine
Martinon

Zatwierdzone / APPROVED

X

Lise RODIER

Nadzorca badań
Podpisane przez : Lise RODIER