

PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY KLASYFIKACJI REAKCJI MATERIAŁU NA OGIEŃ

Zgodny z artykułem 5 rozporządzenia z 21 listopada 2002

Nr EFR-23-002683 – Rewizja 1
Ważny 5 lat począwszy od 03 lipca 2023

Niniejsze sprawozdanie unieważnia i zastępuje protokół nr EFR-23-002683

ŚLEDZENIE DOKUMENTU

Oznaczenie rewizji	Modyfikacja	Komentarz	Data		
0	Utworzenie dokumentu	/	19/07/2023	Redaktor	L. BARBIER
				Audytork	L. RODIER
				Osoba zatwierdzająca	L. RODIER
1	Rozszerzenie numeru katalogowego oraz uwzględnienie wyników raportu EFR-26-003410-BE Dodanie numeru SIREN	/	31/07/2026	Redaktor	L. BARBIER
				Audytork	L. RODIER
				Osoba zatwierdzająca	L. RODIER

Zlecniodawca

SAINT CLAIR TEXTILES
415 Avenue de Savoie
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR
Francja

Nr SIREN

381424712

Referencja handlowa

LAC 920
LAC 920 SL

Krótki opis przedstawiony przez zlecniodawcę

Tkanina, ognioodporna w masie, składająca się z poliestru pokrytego z obu stron powłoką z PVC.

Masa powierzchniowa określona przez laboratorium

890 g/m² ± 10%

Grubość zmierzona przez laboratorium

0,72 mm ± 10%

Kolor

Wszystkie kolory

Użycie

Tkanina obiciowa

Natura badań :

- NF P 92-507 (2004)** : Ochrona przeciwpożarowa – Budownictwo – Materiały wykończeniowe – Klasyfikacja według reakcji na ogień
- NF P 92-503 (1995)** : Badania reakcji materiałów na ogień – Badanie przy użyciu palnika elektrycznego stosowane w przypadku materiałów elastycznych

Klasyfikacja :

M2

Dotyczy wszystkich zastosowań, w których produkt nie podlega obowiązkowi oznakowania CE

Nota. - Dopuszczalne są wyłącznie pełne kopie niniejszego protokołu klasyfikacyjnego lub kompletu protokołu klasyfikacyjnego wraz z załączonym sprawozdaniem z badań, wykonane metodą fotokopii.

Trwałość klasyfikacji (NF P 92-512 : 1986) : Nie ograniczona a priori

Z uwzględnieniem kryteriów wynikających z badań opisanych w raportach z badań nr EFR-23-002683-BE z dnia 19 lipca 2023 r. oraz nr EFR-26-003410-BE z dnia 31 lipca 2026 r.

Niniejszy protokół potwierdza wyłącznie właściwości próbki poddanej badaniom i nie ma wpływu na właściwości podobnych produktów. Nie stanowi on certyfikacji produktów w rozumieniu artykułu L.115-27 kodeksu konsumenckiego oraz ustawy z dnia 3 czerwca 1994 r.

Efectis France posiada uprawnienia do przeprowadzania badań reakcji na ogień zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 5 lutego 1959 r.

Les Avenières Veyrins-Thuellin, dn. 31 lipca 2026

X

Laure BARBIER

Kierownik projektu
Podpisane przez : Laure
BARBIER

X

Lise RODIER

Nadzorca badań
Podpisane przez : Lise RODIER